

## 2B4ALHFC



Installazione in posa fissa per la connessione di tutti gli apparati dell'impianto di antintrusione, ' consentita l'installazione in coesistenza con cavi di categoria 1 grazie alla conformit' alla norma UNEL 36762. Per la reazione al fuoco ' stata raggiunta la classificazione Cca utilizzando compound LSZH (privo di alogeni) ad alta performance a bassissima emissione di fumi e gas tossici. Matassa 100 mt da 2x0,50+4x0,22

### SCHEDA TECNICA

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Codice</b>                       | 2B4ALHFC                       |
| <b>Categoria</b>                    | Cavo Allarme                   |
| <b>Tipologia</b>                    | Antifiamma (Cca - s1a, d0, a1) |
| <b>Composizione</b>                 | 2x0,50+4x0,22                  |
| <b>Sezione</b>                      | Ø 4,65                         |
| <b>Resistenza conduttore Ohm/km</b> | 48/108                         |
| <b>Materiale</b>                    | Guaina LSZH bianco             |